

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gemäß § 17 (2) StromNZV und § 10 NEV

(Bezugsjahr 2013)

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	5851	kW
	Zeitpunkt: 26.02.2013 . 09.30 Uhr		
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	4,38	%
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2221	kW
	Summenlast der Netzverluste	136	kW
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	5500	kW
	Zeitpunkt: 26.02.2013 - 09.30 Uhr		
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	21.976.037	kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS/MS	21.976.037	kWh
	Summe aller Einspeisungen MS	5.671.517	kWh
	Summe aller Einspeisungen NS	4.188.333	kWh
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1.195.664	kWh
	Preis der Verlustenergie	5,589	ct/kWh

Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gemäß § 27 (2) StromNEV

(Bezugsjahr 2013)

	MS	MS/NS	NS
§ 27 (2) Nr.1 Stromkreislänge			
Kabelleitungen (km)	54,6		120,1
Freileitungen (km)	0		29,9
§ 27 (2) Nr.2 Installierte Leistung (MVA)			22,57
§ 27 (2) Nr.3 Entnommene Jahresarbeit (kWh)	4.189.862	1.519.009	24.625.295
§ 27 (2) Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen	5	32	4978
§ 27 (2) Nr.5 Einwohnerzahl im Netzgebiet			8916
§ 27 (2) Nr.6 Versorgte Fläche (km ²)			5,66
§ 27 (2) Nr.7 Geographische Fläche (km ²)			65