



**Veröffentlichung netzrelevanter Daten gemäß § 17 (2)
StromNZV**

Bezugsjahr 2020

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast Zeitpunkt: 03.12.2020 – 08.15 Uhr Lastverlauf	6.117 siehe Anlage	kW
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	2,5	%
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste	3.392 180	kW kW
§ 17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	3.392	kW
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Zeitpunkt: 01.12.2020 – 08.00 Uhr Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	5.570 17.531.333	kW kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS Summe aller Einspeisungen MS/NS Summe aller Einspeisungen NS Zeitlicher Verlauf der Summe aller Einspeisungen	4.881.486 837.189 7.177.404 siehe Anlage	kWh kWh kWh kWh
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie Kosten der Verlustenergie	729.198 5,101 37.196,37	kWh ct/kWh €
	<u>Ergebnis der Differenzbilanzierung § 13 Abs. 3 StromNZV</u> Nach § 12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises		